

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  
«Мегасервис»

625032, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Тимирязева д. 10

СОГЛАСОВАНО:

АО «СУЭНКО»

Копытцев А.И.

«30» 04 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «УК «Мегасервис»

А.А. Юхнов

«30» 04 2025 г.



**План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.  
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)**

1. Общие сведения

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Адрес многоквартирного дома (МКД)              | 626194, Тюменская область, Уватский р-н, п. Демьянка д. 6                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | Организация, осуществляющая управление МКД     | ООО «УК «Мегасервис»                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД       | 1977 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4  | Площадь помещений в МКД, м.кв.                 | 3 411.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Теплоснабжающая организация                    | АО СУЭНКО»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Материал стен МКД                              | кирпич                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7  | Наличие подвала в МКД                          | цокольный этаж                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД   | Отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Наличие элеватора/теплового пункта в МКД       | Отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Система отопления МКД                          | Открытая                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | Схема отопления МКД                            | двухтрубная                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Система ГВС в МКД                              | Открытая                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | стальные трубы                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Схема централизованного теплоснабжения         | Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. ТЧ 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. 190ФЗ "О теплоснабжении". |
| 15 | Система газоснабжения в МКД                    | ОТСУТСТВУЕТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|      |                                                                                                            |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1    | Продолжительность отопительного периода, дни                                                               |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | 243     |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | 244     |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 2    | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С                                            |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | -13,1   |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | -9,6    |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 3    | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)               |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             |         |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             |         |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 4    | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД                                               |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 5    | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД                                              |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 6    | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период               |         |
| 6.1. | Случаи перерывов в поставке теплоносителя                                                                  |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 6.2  | Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии                                                    |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 6.3  | Случаи снижение параметров давления теплоносителя                                                          |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 7    | Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |
| 8    | Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления                   |         |
|      | 2022-2023 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2023-2024 г.г.                                                                                             | не было |
|      | 2024-2025 г.г.                                                                                             |         |

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

| N   | Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Срок выполнения       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | не было               |
| 2   | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | не позднее 20.07.2025 |
| 3   | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению (по контролю за техническим состоянием, обслуживанию, ремонту, наладке и регулировке систем теплоснабжения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 4   | <p>Выполнение плана текущего ремонта и содержания общедомового имущества с учетом результатов весеннего осмотра МКД, согласно Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170) в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устранение неисправностей наружных ограждающих конструкций: стен, крыш, чердаков, перекрытий чердачных, над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов и установок с газовыми нагревателями (с проверкой тяги в дымоходах и состояния автоматики отопительных печей)</li> <li>– при наличии в МКД.</li> <li>- ремонт водосточных труб, внутреннего водостока;</li> <li>- обеспечение беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от здания, в том числе от спусков (входов) в подвал, оконных примыканий и отмосток;</li> <li>- обеспечение гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их примыкание к смежным конструкциям;</li> <li>- обеспечение нормального температурно-влажностного режима подвальных и чердачных помещений;</li> <li>- при угрозе падения сосулек и наледи с кровли и элементов фасада – обеспечить мероприятия по предупреждению их образования.</li> </ul> | до 30.04.2025         |
| 5   | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | не позднее 20.07.2025 |
| 6   | Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | не позднее 20.07.2025 |
| 7   | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплотребляющей установки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | не позднее 20.07.2025 |
| 8.1 | Проверка состояния и работоспособности приборов учета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |

|     |                                                                                                                                                                                          |                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 8.2 | Проверка состояния и работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии)                                                                                                       |                       |
| 9   | Проверка состояния и работоспособности защиты систем теплоснабжения (при их наличии)                                                                                                     | нет                   |
| 10  | Проверка наличия паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки         | не позднее 20.07.2025 |
| 11  | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией                                                                                        | нет                   |
| 12  | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов                                                                                                                                         | не позднее 20.07.2025 |
| 13  | Проверка наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов                                                                                                                           | нет                   |
| 14  | Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность                                                                                                     | не позднее 20.07.2025 |
| 15  | Проверка надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий                                                                                         | не позднее 20.07.2025 |
| 16  | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта                                                                                            | не позднее 20.07.2025 |
| 17  | Проверка состояния и обеспечения ресурсами (материальными и людскими) аварийной службы управляющей организации, либо наличие договора на аварийное обслуживание с подрядной организацией |                       |
| 18  | При наличии газоснабжения: обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                                                               | отсутствует           |

#### 4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок выполнения       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.1   | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----                 |
| 1.1.1 | Акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | не позднее 20.07.2025 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                        | не позднее 20.07.2025                                                     |
| 1.1.3 | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | не позднее 20.07.2025                                                     |
| 1.1.4 | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации <b>о назначении ответственных лиц</b> за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | многоквартирный дом не внесён в реестр опасных производственных объектов. |
| 1.1.5 | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                       | не позднее 20.07.2025                                                     |
| 1.1.6 | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования <b>в случае эксплуатации ОПО</b> , разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, - и (или) перечня документации эксплуатирующей организации <b>для объектов, не являющихся ОПО</b> , разработанного в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | многоквартирный дом не внесён в реестр опасных производственных объектов  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 1.1.7  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                  | многоквартирный дом не внесён в реестр опасных производственных объектов. |
| 1.1.8  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                               | не позднее 20.07.2025                                                     |
| 1.1.9  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                      | не позднее 20.07.2025                                                     |
| 1.1.10 | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | не позднее 20.07.2025                                                     |
| 1.2    | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -----                                                                     |
| 1.2.1  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)                                                                                                                                             | не позднее 20.07.2025                                                     |
| 1.2.2  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований                                                                                                                                                                   | не позднее 20.07.2025                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
| 1.3   | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----                                                                                                                                                                     |
| 1.3.1 | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)                                                                                                                  | не позднее 31.08.2025                                                                                                                                                     |
| 1.4   | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----                                                                                                                                                                     |
| 1.4.1 | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |
| 1.4.2 | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | не позднее 31.08.2025                                                                                                                                                     |
| 2     | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----                                                                                                                                                                     |
| 2.1   | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | не позднее 31.08.2025                                                                                                                                                     |
| 2.2   | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) | В многоквартирном доме установлена система теплопотребления с закрытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения, что исключает необходимость в дополнительных мерах |

|     |                                                                                                                                                                             |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.3 | Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) |             |
| 3   | При наличии газоснабжения (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)                                                                                                                  | -----       |
| 3.1 | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                                                                  | отсутствует |
| 3.2 | Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                | отсутствует |